



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

10.08.2022.

(datums)

SIA “PPII MIKAUSIS”

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.40203149084

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

Skolas iela 10-49, Ogre, LV-5001

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/290**  
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnei “Apkārt pasaulei” paredzētās telpas SIA “PPII MIKAUSIS” ēkā (turpmāk – Nometnes telpas).  
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Mākalnes prospekts 10, Ogre, Ogres novads
3. Īpašnieks (valdītājs): Ogres novada pašvaldība”, reg. Nr. 90000024455, Brīvības iela 33,  
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)  
Ogre, Ogres novads, LV-5001  
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Mudītes Mardokas 2022.gada 05.augusta iesniegums Nr. b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
  - 6.1. Nometņu telpās pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces izvietota zīme, kas neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma zīmei Nr.4.6. , kā rezultātā ir pārkāpta Ministru kabineta 2016. gada 19 aprīļa noteikumu Nr.238“Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – “Ugunsdrošības noteikumi”) 136. punkta prasības.
  - 6.2. Nometņu telpās pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo telpu (zonu) un sistēmas tīklu attēlojums telpās, kā rezultātā ir pārkāpta “Ugunsdrošības noteikumu ”125.2. punkta prasības.
  - 6.3. Nometņu telpās nav veikta iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu krānu pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpta “Ugunsdrošības noteikumu ” 117. punkta prasības.
  - 6.4. Nometņu telpās 2.stāvā elektrosadales skapim noņemts aizsargvāks, kā rezultātā ir pārkāpta “Ugunsdrošības noteikumu ” 55. punkta prasības.
  - 6.5. Nometņu telpās automātiskai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR  
LAIKA ZĪMOGU

nav veikta tehniskā apkope un tehniskās apkopes kontrole, kā rezultātā ir pārkāpta  
“Ugunsdrošības noteikumu ” 131. un 129. punkta prasības.

6.6. Nometņu telpās nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu tīrišana un tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpta “Ugunsdrošības noteikumu ” 75. un 90. punkta prasības.

6.7. Nometņu telpās 2. stāvā ugunsdzēsības aparāts neatrodas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3. zīmi apzīmētajā vietā, kā rezultātā ir pārkāpta “Ugunsdrošības noteikumu ” 199. punkta prasības.

6.8. Nometņu telpās 2.stāvā pie rezerves evakuācijas izejas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas skaņas intensitātes līmenis ir zemāks par 65 dB, kā rezultātā ir pārkāpta “Ugunsdrošības noteikumu ” 169. punkta prasības.

6.9. Nometņu telpās - kāpņu telpā novietoti priekšmeti un materiāli, kā rezultātā ir pārkāpta “Ugunsdrošības noteikumu ” 246.8.apakšpunkta prasības.

6.10. Nometņu telpās 2015. gada “SIA Elektro PM” Nr. F-135/15 elektroinstalācijas pārbaudes akta “atzinuma” ailē nav norādītas atbilstības par elektroinstalācijas mērījumiem, kā rezultātā ir pārkāpta “Ugunsdrošības noteikumu ” 54. punkta prasības.

7. **Slēdziens:** novēršot atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu telpu izmantošanai laika posmā no 13.08.2022.-14.08.2022. dienas nometnes “Apkārt pasaulei” vajadzībām.

8. Atzinums izsniegt saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības saturs centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,  
Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas  
dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres  
daļas Ķeipenes posteņa komandieris

(amatpersonas amats)

(paraksts)

J.Mandelis

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

*NOMĒTĀNE MĀRTA MĀLIŅE HAROKE*

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

20 daļ. gada 10. augustus