



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
PREIĻU DAĻA

Aglonas iela 20, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301; tālr.: 65307300; fakss: 65323062; e-pasts: preili@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Preiļos
(izdošanas vieta)

2020.gada 29.maijā
(datums)

Pelēču pamatskolai
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

Reģ.Nr.4212900367

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Skolas iela 4, Pelēči, Preiļu novads
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/9.7-3.1-26

2020.gada 25.maijā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales

reģiona brigādes Preiļu daļas inspektors, kapteinis Ēriks Pastars

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Pelēču pamatskolas direktoram Guntaram Rateniekam, atbildīgajam par

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

ugunsdrošību Andrim Guzam, Preiļu novada domes darba aizsardzības speciālistam,
atbildīgajam par ugunsdrošību Ivaram Anspokam,

veica Pelēču pamatskolas, Skolas ielā 4, Pelēcos, Pelēču pagastā, Preiļu novadā
(turpmāk-objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānotā ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbažu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas 2018.gada 27.aprīļa pārbaudes akts Nr.22/9.7-3.1-61	1.,2.,4.,5. punkts	3.punkts
2.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas 2019.gada 26.aprīļa pārbaudes akts Nr.22/9.7-3.1-51	1.,2.,3.,4.,5. punkts	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATSS) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – panelis), nav darba kārtība skaņas brīdinošais signāls.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” turpmāk - Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts	01.09.2020.
2.	Objektā AUATSS panelis neparaida trauksmes signālu vai signālu par sistēmas un sakaru kanāla bojājumu. Nav nodrošināta pārraide uz paneli, kuru pastāvīgi diennakti uzrauga instruētā persona.	Ugunsdrošības noteikumu 126.punkts	01.09.2020.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Puķi daļas 2018. gada 27. aprīļa 3. punkts tiks novērtis līdz 1. septīmim. Šī gada pārbaudes akts 22/19 7-3-1-26 jau nosēsti. 9. 16. (G. P. Pastars)

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Preiļu daļa aicina
(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Preiļu daļa

(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos

pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales

reģiona brigādes Preiļu daļa var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Ēriks Pastars

(amatpersonas vārds, uzvārds)


(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

Pelēci pamatsvārs adrese E. P. Pastars
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20 20. gada 8. jūnijā.